

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.TR.037.00116-18

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /  
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 12 березня 2019р. до 01 лютого 2020р.

Срок действия с / Term of validity is from



10190  
DSTU EN ISO/IEC 17065

Продукція

Продукция/  
Production

**Паливо дизельне EURO DIESEL 10 PPM**

2710  
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,  
дизельного, суднових та котельних палив (Додаток 3)  
ДСТУ 7688:2015 таблиця 1 за показниками 1, 4,5,6,13,15,16,17  
(як паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0)

з вмістом сірки до 10 мг/кг

Виробник (и)

Производитель (и)/  
Producer (s)

‘ООО ‘ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ’,  
453256, Республіка Башкортостан, г.Салават,  
ул. Малогвардейцев,30, Російська Федерація

Сертифікат видано

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

“CORAL ENERGY DMCC”, UNIT NO: 410, PLATINUM TOWER  
PLOT, NO: JLT-PH1-12, JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI, UAE,  
Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати

Додаткова інформація

Дополнительная информация/  
Additional information

Паливо дизельне EURO DIESEL 10 PPM в кількості 4438358 кг, (5315399,00 літрів); виготовлене у лютому 2019р.; довіреність №02/CO від 04.03.2019р.; інвойс № 012/2 від 07.03.2019р.; коносамент № 1 від 28.02.2019р.; маніфест до коносаменту б/н від.28.02.2019р.; паспорт продукції №73 від 28.02.2019р.; генеральний акт зливу №1 від 06.03.2019р.; акт повідомлення №1 від 06.03.2019р.; акт невідповідності №1 від 06.03.2019р.  
Термін придатності до застосування - 1 (один) рік

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия/  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП “Рівнестандартметрологія”, м. Рівне, вул. Замкова 31,  
призначення №UA.TR.037 від 04.08.2014р.; атестат акредитації  
№10190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі

На основании/  
On the grounds of

протоколу випробувань: №293/18КР від 11.03.2019 року виданий: ВЦ ТОВ «Інспекторат України» юридична адреса: 65044, Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н., провулок Удільний, будинок 1; місцезнаходження ВЦ: м. Київ, вул. Кирилівська, 69 (атестат акредитації №2Н710 від 29.07.2018 дійсний до 28.07.2023 р.)

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)



А.І. Камінський

М.П. МСР Stamp

Відомості про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. номерами: 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

**СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА № 73**

Наименование продукта	Топливо дизельное Евро , летнее , сорта С , экологического класса К 5 ( ДТ-Л-К5)		
Отправитель	ООО «Газпром нефтехим Салават» 453256, Российская Федерация, Башкортостан, г Салават, ул. Молодогвардейцев, 30		
Перевалочный комплекс	ООО «ДонТерминал»		
Проба	Композитная проба с т/х « NAVIGER -1»		
Лаборатория	ООО «ДонТерминал»	Дата проведения анализа	28.02.2019
План погрузки			

№ п/п	Наименование The name of parametrs	Ед. изм.	Метод испытания	Фактически Actually
1*	Цетановое число		ГОСТ 32508	51,0
2	Температура вспышки в закрытом тигле	° С	ГОСТ ISO2719	60
3	Массовая доля серы	мг/кг	ГОСТ ISO20884	6,0
4	Плотность при 15 °С	кг/м3	ГОСТ Р 51069	835,0
5*	Смазывающая способность	мкм	ГОСТ ИСО12156-1	390
6	Фракционный состав: При температуре 250° С При температуре 350° С 95% (по объему ) перегоняется при температуре	% (по объему) % (по объему) ° С	ISO 3405	38 96 346
7*	Предельная температура фильтруемости	° С	ГОСТ 22254	-11
8	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 250° С ( по методу ISO 3405 , эквивалентному методу ASTM D 86)	% об .	ISO 3405	38
9	Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 350° С ( по методу ISO 3405 , эквивалентному методу ASTM D 86)	% об .	ISO 3405	96

Свидетельство № Э061 действительно до 12 августа 2020 года.

Дата выдачи паспорта 28.02.2019

**FOR RECEIPT ONLY**  
 Независимый инспектор  
 Inspector

